

Serie ALFIL45

Determinación de la transmisión térmica de una ventana según norma UNE EN ISO 10077-2:2003

Ventana serie ALFIL 45 practicable de dos hojas de medidas 1,23x1,48 m Vidrio: 4/14/4 BE $U_g=1,5 \text{ W/m}^2\text{k}$

$$U = 2,52 \text{ W/m}^2\text{k}$$

