


# Certificado de Ensayos

EMPRESA	DIRECCIÓN
INNALTECH (Grifell Pons S.L.)	Pol. Ind. Pla de Santa Anna Carrer de la coma, nau 21 E-08272 Sant Fruitós de Bages (BARCELONA)
Nº CERTIFICADO	27081-1

## PERFILES DE ALUMINIO con RPT REF.: «MAGNA»

ENSAYO	RESULTADO
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA «U» (UNE EN ISO 10077-2:2008)	2,9 W/m²K



MAGNA

RPT Poliamida	Longitud: 24 mm
Juntas	EPDM

FECHA 28 de enero de 2011

El resultado recogido en este certificado solo se refiere al material recibido y sometido a validación en este Centro de Investigación. Este certificado no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de TECNALIA, excepto cuando lo sea de forma íntegra.