

Serie NEXUS 60

Determinación de la transmisión térmica de una ventana según norma UNE EN ISO 10077-2:2003

Ventana serie NEXUS 60 corredera de dos hojas de medidas 1,48X2,18 m Vidrio: 4/8/4 Ug=3,1 W/m²k

$$U = 3,90 \text{ W/m}^2\text{k}$$

