

Coeficiente de transmisión Térmica (Uf)

Serie: NEXUS70

Resultados:

Serie NEXUS70 según norma UNE EN ISO 10077	$U_f = 5,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
---	-----------------------------------

Determinación de la transmisión térmica según anexo D página 26 norma UNE EN ISO 10077-1:2000

