

Serie NEXUS 95 RPT

Determinación de la transmisión térmica de una ventana según norma UNE EN ISO 10077-2:2003

Ventana serie NEXUS 95 RPT corredera de dos hojas de medidas 1,23x1,48 m Vidrio: 4/14/4 BE Ug=1,5 W/m²k

$$U = 2,98 \text{ W/m}^2\text{k}$$

