


Certificado de Ensayos

EMPRESA	DIRECCIÓN
GRIFELL PONS, S.L.	POL. IND PLA DE SANTA ANNA C/ DE LA COMA, NAU 21 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES (BARCELONA)
Nº CERTIFICADO	19124 – (1)

PERFILES DE ALUMINIO con RPT REF. «PRACTIC 45 RPT»

ENSAYO	RESULTADO (W/m ² K)
SIMULACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA «U» (UNE-EN ISO 10077-2:2008)	3,6



Sección PRACTIC 45 RPT

RPT Poliamida	Longitud: 14,8 mm
Juntas	Espesor: 1,8 mm
	EPDM

FECHA 28 de octubre de 2008

El resultado recogido en este certificado solo se refiere al material recibido y sometido a validación en este Centro de Investigación. Este certificado no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de CIDEMCO, excepto cuando lo sea de forma íntegra.

Fdo: Asier Maiztegui
Director Dpto. Construcción

