

Serie PRACTIC 45 RPT

Determinación de la transmisión térmica de una ventana según norma UNE EN ISO 10077-2:2003

Ventana serie PRACTIC 45 RPT practicable de dos hojas de medidas 1,23x1,48m Vidrio: 4/14/4 $U_g=2,8 \text{ W/m}^2\text{k}$

$$U = 3,27 \text{ W/m}^2\text{k}$$

