

Serie PRACTIC 45 RPT

## Determinación de la transmisión térmica de una ventana según norma UNE EN ISO 10077-2:2003

Ventana serie PRACTIC 45 RPT practicable de dos hojas de medidas 1,23x1,48m Vidrio: 4/14/4 BE  $U_g=1,5 \text{ W/m}^2\text{k}$

$$U = 2,52 \text{ W/m}^2\text{k}$$

