



Organismo Notificado Nº 0370

CERTIFICADO DE ENSAYOS SIMPLIFICADO

Nr. 10/101179-2716S

Bellaterra: 24 de Noviembre de 2010

Página 1/1

Referencia del peticionario: **GRIFELL PONS S.L.**
Pol. Ind. Plà de Santa Anna
C/ de la Coma, nau 21
08272 Sant Fruitós de Bages
(Barcelona)

Lugar de ensayo: **GRIFELL PONS S.L.**
Pol. Ind. Plà del mas
08650 Sallent
(Barcelona)

Fecha realización ensayo: 16 de Noviembre de 2010

MATERIAL ENSAYADO

Una VENTANA BALCONERA DE 4 HOJAS BATIENTES, DE APERTURA AL INTERIOR, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO según marca comercial PRACTIC 45 RPT de dimensiones totales 2300x2900mm (altura x anchura).

ENSAYO SOLICITADO

La ventana ha sido sometida a los siguientes ensayos de tipo inicial especificados en la tabla para evaluar su conformidad con los requisitos definidos en la norma UNE-EN 14351-1:2006, "Ventanas y puertas peatonales exteriores. Normas de producto, características de prestación. Parte 1: Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/o control de humo".

CLASIFICACIÓN

La muestra ensayada es conforme al ensayo solicitado y presenta la siguiente clasificación:

| Característica Esencial | Requisito UNE-EN 14351-1:2006 | Resultados de los ensayos |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ENSAYOS ANEXO ZA | | |
| Permeabilidad al aire | 4.14 | CLASE 4 |
| Estanqueidad al agua | 4.5 | CLASE 6A |
| Resistencia a la carga de viento. | 4.2 | CLASE C1 |

Responsable de Ventanas
LGAi Technological Center, S.A.

Técnico de ventanas
LGAi Technological Center, S.A.

- Este documento tiene trazabilidad con el expediente en poder del cliente con número y fecha coincidente con este informe.
 - Los resultados que se indican se refieren exclusivamente, a la muestra, producto o material ensayados por el Laboratorio, tal y como se indica en el apartado de materiales ensayados en las condiciones indicadas en los procedimientos citados en el expediente nombrado.
- Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.
- En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: satisfaccion.cliente@appluscorp.com