

Serie PRACTIC 54 RPT

## Determinación de la transmisión térmica de una ventana según norma UNE EN ISO 10077-2:2003

Ventana serie PRACTIC 54 RPT practicable de dos hojas de medidas 1,23X1,48 m Vidrio: 4/16/4  $U_g=2,7 \text{ W/m}^2\text{k}$

$$U = 2,99 \text{ W/m}^2\text{k}$$

