


# Certificado de Ensayos

EMPRESA	DIRECCIÓN
GRIFELL PONS	POL. IND. PLA DE SANTA ANNA C/ DE LA COMA, NAU 21 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES (BARCELONA)
Nº CERTIFICADO	25130-18

## PERFILES DE ALUMINIO con RPT

### REF. «SERIE PRACTIC 65 RPT PERFIL PERIMETRAL»

ENSAYO	RESULTADO
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA «U» (UNE EN ISO 10077-2:2008)	3,1 W/m²K



### SERIE PRACTIC 65 RPT PERFIL PERIMETRAL

RPT Poliamida	Longitud: 24 mm
Juntas	EPDM

**FECHA** 6 de mayo del 2010

El resultado recogido en este certificado solo se refiere al material recibido y sometido a validación en este Centro de Investigación. Este certificado no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de CIDEMCO, excepto cuando lo sea de forma íntegra.

Fdo:

  
Sergio Saiz

Res. Área de Energía y  
Medioambiente