



Organismo Notificado Nº 0370

INFORME DE ENSAYO

SIMPLIFICADO

Nr. 12/5331-1150S

Bellaterra:

06 de Julio de 2012

Página 1/1

Referencia del peticionario:

SAPA PROFILES ESPAÑA
Avenida Arsenio Iglesias, Parcelas 151-154-155
15142 Arteixo
(La Coruña)



Fecha realización ensayo:

27 de Junio de 2012 y 3 de Julio de 2012

MATERIAL ENSAYADO

Una ventana de 1 HOJA OSCIOBATIENTE, de APERTURA AL INTERIOR, con ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, de composición en aluminio, de dimensiones totales (incluido marco) de 1480 x 950 mm (altura x anchura), de referencia comercial ALFIL HOJA OCULTA 70 RPT.

ENSAYO SOLICITADO

La ventana ha sido sometida a los siguientes ensayos de tipo inicial especificados en la tabla para evaluar su conformidad con los requisitos definidos en la norma UNE-EN 14351-1:2006+A1, "Ventanas y puertas. Norma de producto, características de prestación. Parte 1: Ventanas y puertas exteriores peatonales sin características de resistencia al fuego y/o control de humo".

CLASIFICACIÓN

La muestra ensayada es conforme al ensayo solicitado y presenta la siguiente clasificación:

Característica Esencial	Requisito UNE-EN 14351-1:2006	Resultados de los ensayos
ENSAYOS ANEXO ZA		
Permeabilidad al aire	4.14	CLASE 4
Estanquidad al agua	4.5	CLASE E1500
Resistencia a la carga de viento.	4.2	CLASE C5

Albert Ger Castillo
Responsable de Ventanas
LGAi Technological Center, S.A.

Alejandro Gutiérrez Richarte
Técnico de ventanas
LGAi Technological Center, S.A.

- Este documento tiene trazabilidad con el expediente en poder del cliente con número y fecha coincidente con este informe.
 - Los resultados que se indican se refieren exclusivamente, a la muestra, producto o material ensayados por el Laboratorio, tal y como se indica en el apartado de materiales ensayados en las condiciones indicadas en los procedimientos citados en el expediente nombrado.
- Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.
- En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: satisfaccion.cliente@appluscorp.com